



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Тульской области**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,  
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

**ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области**

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

**Предписание № 70/1/1-3**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального казенного образовательного учреждения «Шварцевский центр образования»  
муниципального образования Киреевский район**

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского

(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 70 от «20» июня 2019г.,

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«08» июля 2019 г. с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность - ч. 30 мин.

«25» июля 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

Дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

Тульской области капитаном внутренней службы Перцевым Ильей Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
объекта защиты – здания, помещения МКОУ «Шварцевский центр образования»

(объект категории высокого риска)

по адресу Тульская обл., Киреевский район, п. Шварцевский, ул. Первомайская, д. ба

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с директор МКОУ «Шварцевский центр образования» Абрамова Александра Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечен выход из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*	До 15.07.2020 г.	<i>Ошибка</i>
2.	Двери ведущие из общих коридоров на лестничную клетку не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7	До 15.07.2020 г.	
3.	Кабельные линии выполнены неогнестойкими материалами (ТРИП) открытым способом без использования кабель-канала в нарушения СП 5.13130.2009	ППР РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.15.3	До 15.07.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Дознаватель ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
капитан внутренней службы Перцев И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Л.И. \*

« 25 » июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор МКОУ «Шварцевский центр образования» Абрамова Александра Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » июля 2019 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия  
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99**